



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0014.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elastyczne, karbowane na zewnątrz kanały wentylacyjne: okrągłe Comfo Tube, płaskie Comfo Tube flat 51; akcesoria i kształtki wentylacyjne**

Zawierający / containing: PEHD inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji powietrza w systemach wentylacyjnych nowo budowanych jak i modernizowanych obiektów mieszkalnych, w tym obiektów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest nie obejmuje materiałów izolacyjnych stosowanych do izolacji termiczne i akustycznej kanałów wentylacyjnych.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen
Moortalstrasse 1, Szwajcaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zehnder Polska Sp. z o. o.
55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.03.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.03.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 marca 2023

The date of issue of the certificate: 8th March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB