

Krajowa Deklaracja Zgodności nr 123/13

1. Producent wyrobu: **Honeywell Technologies Sàrl Z.A. La Pièce 16
1180 Rolle, Szwajcaria**
- 1a. Upoważniony przedstawiciel
producenta: **Honeywell sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa**
2. Nazwa wyrobu: Zawór pierwszeństwa VV300 i VV300/VV100
Zawór priorytetu DH300 i DH300/DH100
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 28.14.11.0**
4. Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobów: do sieci i instalacji wodnych
5. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 60534-3-1:2004**
Przemysłowe zawory regulacyjne Część 3-1: Długości zabudowy –
Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi,
grzybkowych, przelotowych i kątowych
PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające –
Część 5: Armatura regulująca
PN-85/M-75002
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.
Wymagania i badania.
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
Medium: woda, o temp. maks. 80 °C
Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar
Minimalne ciśnienie otwarcia: 0,7 bar
Przyłącza: 1/2"; 1" i 1 1/2" – gwintowane (VV300/VV100, DH300/DH100)
DN50 do DN450 – kołnierzowe (VV300, DH300)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z
badań:
nie dotyczy

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymienione wyroby są zgodne z dokumentem odniesienia wymienionym w pkt. 5 oraz spełniają wymagania techniczne specyfikacji technicznej.

Warszawa, 2013-05-07


.....
Marek Arndt
Dyrektor Biura Automatyki Domów